

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ52.В.00320
(номер сертификата соответствия)

ТР 0643651
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Звукоизоляционные Эко Системы»
ОГРН 1117847083199
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, литер Ф
тел.: 8 (921) 796-76-87

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Звукоизоляционные Эко Системы»
ОГРН 1117847083199
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, литер Ф
тел.: 8 (921) 796-76-87

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г., 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты звукоизоляционные «ЭЗИ», выпускаемые по техническим условиям ТУ 5767-001-90783098-2011 (см. Приложение) Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
52 6700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст.13, п. 11, ст. 134, п. 2

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 99ТР-13 от 23.08.2013 г., ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г. (см Приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02277 от 02.09.2013 г., выдан ОС АНО «Калуга-тест» № СДСГК RU.3608.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.09.2013 **по** 09.09.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ52.В.00320
(обязательная сертификация)

ТР 0116388
(учетный номер бланка)

Плиты звукоизоляционные «ЭЗИ» (без огнезащитной обработки) имеют показатели пожарной опасности - Г2, В2, Д2, Т1 (класс пожарной опасности КМ3);

плиты звукоизоляционные «ЭЗИ», обработанные огнезащитной краской «Крепость» (ТУ 2316-007-23081751-2013) с расходом 300 гр/м², имеют показатели пожарной опасности - Г1, В1, Д2, Т1 (класс пожарной опасности КМ1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М.А. Сметанин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Киселев