



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.012163.08.11**

Дата **05. 08. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата)

13685

01.08.2011

Организация-изготовитель

ООО "Звукоизоляционные Эко Системы "

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, 16, литер В (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Звукоизоляционные Эко Системы "

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11, литер Ф. (Россия)

Наименование продукции:

Плиты звукоизоляционные "ЭКОЗВУКОИЗОЛ"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 5767-001-90783098-2011 "Плиты звукоизоляционные "ЭКОЗВУКОИЗОЛ""

Перечень документов, представленных на экспертизу:

доверенности, протокол испытаний, ТУ 5767-001-90783098-2011, копии регистрационных документов, договор

Характеристика, ингредиентный состав продукции

картон, прокаленный минеральный песок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № № 1107-001031 ДА от 29.07.2011 г.

№ 017842

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах образца балл	1	2
Токсичность %	106,7	80-120
Формальдегид мг/м3	0,0028	0,01
Фенол мг/м3	менее 0,001	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,0024	0,01
Этилацетат мг/м3	менее 0,001	0,1
Бутилацетат мг/м3	менее 0,001	0,1
Ацетон мг/м3	менее 0,001	0,35
Метиловый спирт мг/м3	менее 0,001	0,5
Бутиловый спирт мг/м3	0,001	0,1

Область применения:

предназначенные для придания и улучшения звукоизоляционных свойств существующих конструкций: перекрытий, стен, полов и каркасных перегородок из гипсокартонных, гипсоволоконных листов и других материалов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Плиты звукоизоляционные "ЭКОЗВУКОИЗОЛ"

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Мизгайлов А.В.

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

