



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЛОК»

198005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская, 4

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.22.СЛ96 от 9 марта 2010г.

Действителен до 9 марта 2015г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 17 от 29.03.12

Основание для проведения испытаний: договор № 226 от 20.06.11

Наименование продукции: плиты звукоизоляционные «ЭЗИ»

Производитель продукции: ООО «Звукоизоляционные Эко Системы», С-Петербург ул.Якорная, д.16

Сведения об испытываемых образцах: *фрагмент перекрытия с подложкой под ламинат из звукоизоляционных плит размером 1200*800мм, весом 18.5кг из семислойного картонного профиля толщиной 13мм., заполненного минеральным наполнителем плотностью 1400кг/м.куб*

Регистрационные данные ИЦ № 017-12-К.

Маркировка 017-12-01.

Методики испытаний ГОСТ 27296-87, методика определения звукоизоляции

Дата испытания образцов 21.03.2012 – 29.03.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: *Снижение индекса приведенного уровня шума перекрытия при использовании в качестве подложки под ламинат из звукоизоляционных плит размером 1200*800мм, весом 18.5кг из семислойного картонного профиля толщиной 13мм., заполненного минеральным наполнителем плотностью 1400кг/м.куб составляет 28 дБ. при тщательной заделке швов, без учета косвенной передачи звука.*

Руководитель Испытательного
Центра «БЛОК»



Дацюк Т.А.