



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0196

(номер сертификата соответствия)

000304

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии».
 Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. ОГРН: 1147847317870.
 Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии».
 Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.
 ОГРН: 1147847317870. Телефон: 8124139090. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».
 Адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, строение 1, офис 1. Тел. 8(918)867-73-11, ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 05.10.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Декоративные акустические панели FONOPLAN на основе гипсоволокнистого листа (ГВЛ), гипсостружачных плит (ГСП), стекломатизитового листа (СМЛ) с облицовкой натуральным или модифицированным шпоном. Серии FONOPLAN, FONOPLAN-P. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ1. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Метод 2, пункт 7, группа горючести – Г1. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группа воспламеняемости – В1. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Пункт 4.18, группа дымообразующей способности – Д1, Пункт 4.20, группа токсичности – Т1. ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, группа распространения пламени – РП1.

Код ОКПД2
16.29.14.199
Код ТН ВЭД
4421 90 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ0223, № 32311.ИЛ01.ПБ0227 от 10.06.2021 года. ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 05.10.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0196 от 04.06.2021г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0196 от 04.06.2021г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41191 от 15.10.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01 ТУ 16.29.14-032-59528802-2021 Декоративные акустические панели FONOPLAN.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.06.2021 г. по 09.06.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
Таярян
Гладкий

Таярян М.Р.

Гладкий А.А.