

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00165

37164

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». ИНН: 7806533180. ОГРН: 1147847317870. Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Телефон: 8(812)413-90-90. Электронная почта: info@soundguard.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». ИНН: 7806533180. ОГРН: 1147847317870. Адрес: 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16. Телефон: 8(812)413-90-90. Электронная почта: info@soundguard.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetest@gmail.com Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsosfon. Торговая марка Gipsosfon, выпускаемый по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые строительные. Технические условия. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в действующей редакции). Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д1 – с малой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т1 – малоопасные).

код ОКПД 2
23.62.10.000

код ТН ВЭД
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № № ПБ/300, ПБ/301 30.09.2024 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые строительные. Технические условия

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.10.2024 по 01.10.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.рф

