

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00030/24

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»).

ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.

Телефон: +7(812) 413 90 90, адрес электронной почты: info@soundguard.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»).

ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».

ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели тепло- и звукоизоляционные из картонного профиля и прокаленного минерального песка, применяемые внутри зданий и сооружений, торговая марка «SOUNDGUARD», марки: Standart, Standart Compact, ЭкоЗвукоИзол, Premium, Premium Compact, ШумоЩит, габаритные размеры панелей по ширине от 400 мм до 1200 мм, по длине от 400 мм до 1200 мм, толщиной от 4 мм до 35 мм, плотностью от 1300 кг/м<sup>3</sup> до 1500 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по техническим условиям ТУ «23.99.19-039-90783098-2024 «ПАНЕЛИ ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ «SOUNDGUARD».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 4125/М-24 от 29.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);

акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-170.24-01 от 25.06.2024 г., Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: панели должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.08.2024 г. по 11.08.2029 г.



М.П.

«ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ЦЕНТР  
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Куценко Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00030/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Куценко Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))