

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00620/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»)
ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ЯКОРНАЯ, Д. 16, ОФИС 203.
Телефон: +7 (812) 413-90-90. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»)
ОГРН: 1147847317870 ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ЯКОРНАЯ, Д. 16, ОФИС 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195027, РОССИЯ,
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЯКОРНАЯ, ДОМ 16, ЛИТ. А, 1-Й ЭТАЖ.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА,
УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1,
ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембрана тепло- и звукоизоляционная на основе минерального наполнителя класса сульфатов и полимерной композиции натуральных и синтетических каучуков, с клеящим слоем и без него, в рулонах, толщиной от 2 мм до 4 мм, марки: SoundGuard Membrane 2.0; SoundGuard Membrane 2.0 S; SoundGuard Membrane 2; SoundGuard Membrane 2 S; SoundGuard Membrane 3.0; SoundGuard Membrane 3.0 S; SoundGuard Membrane 3; SoundGuard Membrane 3 S; SoundGuard Membrane 3.8; SoundGuard Membrane 3.9 S; SoundGuard Membrane 4; SoundGuard Membrane 4 S, выпускаемая по техническим условиям ТУ 23.99.19-038-59528802-2024 «Тепло- и звукоизоляционная мембрана «SOUNDGUARD MEMBRANE».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-05-14/2 от 14.05.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ123-099.25-01 от 11.04.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на одном листе. Условия хранения: хранить изделия следует в закрытых складских помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.05.2025 г. по 21.05.2030 г.




(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N RU C-RU.АД67.В.00620/25

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3)



Руководитель
(Заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))