



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «21» 09 20 18 г.

№ 2186-1/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4482/18 от 13.09.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 16, оф. 203

Организация-изготовитель: ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 16

Наименование продукции: Плита звукопоглощающая SoundGuard под марками «ЭкоАкустик 20», «ЭкоАкустик 30», «ЭкоАкустик 40», «ЭкоАкустик 50», «ЭкоАкустик 60», «ЭкоАкустик 70», «ЭкоАкустик 80», «ЭкоАкустик 90», «ЭкоАкустик 100», «ЭкоАкустик 110», «ЭкоАкустик ЛАЙТ», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 10», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 15», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 20», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 25», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 30»

Код ТН ВЭД: 7019310000

Область применения: применяется в качестве звукопоглощающего слоя в каркасно-обшивных конструкциях звукоизоляции стен, перегородок и потолков, звукоизоляции полов (конструкция «плавающий пол»). Применяется в звукоизоляции вентиляционных коробов, в межэтажных перекрытиях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.99.19-023-59528802-2018.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.19-023-59528802-2018.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-972-18 от 12 сентября 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Плита звукопоглощающая SoundGuard») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	972СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	972СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	972СХТ	<0,01 <0,01
4	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.617-96	972СХТ	<0,003 <0,003
5	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	972СХТ	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	972СХТ	1 1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	972СХТ	89,0
8	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	972СХТ	179±68

По результатам проведенных испытаний продукции: Плита звукопоглощающая SoundGuard под марками «ЭкоАкустик 20», «ЭкоАкустик 30», «ЭкоАкустик 40», «ЭкоАкустик 50», «ЭкоАкустик 60», «ЭкоАкустик 70», «ЭкоАкустик 80», «ЭкоАкустик 90», «ЭкоАкустик 100», «ЭкоАкустик 110», «ЭкоАкустик ЛАЙТ», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 10», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 15», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 20», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 25», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 30» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плита звукопоглощающая SoundGuard под марками «ЭкоАкустик 20», «ЭкоАкустик 30», «ЭкоАкустик 40», «ЭкоАкустик 50», «ЭкоАкустик 60», «ЭкоАкустик 70», «ЭкоАкустик 80», «ЭкоАкустик 90», «ЭкоАкустик 100», «ЭкоАкустик 110», «ЭкоАкустик ЛАЙТ», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 10», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 15», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 20», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 25», «ЭкоАкустик ЛАЙТ 30» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов