

Серия **RU** № **0571055**



ЕВАН
(подпись)

(подпись)

08.07.2014
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЪЕКТЫ РАБОТЫ
ДЛЯ СЕРТИФИКАТОРОВ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЦЕНТР
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ»
РА. RU. 1 THB77
ОГРН 112574900664

Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)

Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00922/26

Серия **RU** № **1117190**

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Группа огнезащитной эффективности
Средство огнезащиты стальных конструкций: Нанесимое огнезащитное двухкомпонентное акустическое покрытие ECHOSTOP, нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом №001 от 01.01.2026 «Нанесение наносимого огнезащитного акустического покрытия ECHOSTOP. ТУ 23.20.12-045-59528802-2026» в составе:	
– грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – наносимое огнезащитное двухкомпонентное акустическое покрытие ECHOSTOP, толщиной сухого слоя не менее 20 мм (расход для компонента А, установленный изготовителем без учета потерь – не менее 1,2 кг/м², для компонента Б – не менее 0,13 кг/м²).	При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут).
– грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – наносимое огнезащитное двухкомпонентное акустическое покрытие ECHOSTOP, толщиной сухого слоя не менее 30 мм (расход для компонента А, установленный изготовителем без учета потерь – не менее 1,8 кг/м², для компонента Б – не менее 0,2 кг/м²).	При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).

Продукция должна храниться в упакованном виде на складах закрытого типа в сухом, теплом, проветриваемом помещении. Гарантийный срок хранения целлюлозы (компонент А) составляет 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения связующего (компонент Б) составляет 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок сохранения огнезащитной эффективности покрытия – 2 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Е.В.Васильева
(подпись)В.В.Виноградов
(подпись)Васильева Екатерина Владимировна
(Ф.И.О.)Виноградов Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)