


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC07.04319

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии»  
ИНН: 7806533180

Адрес местонахождения и осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203

Телефон: 812 413 90 90.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии»  
ИНН: 7806533180

Адрес местонахождения и осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16

Телефон: 812 413 90 90

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», № РОСС RU.32623.OC07.  
Россия, 109117, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 107, К. 5**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Каркасная система звукоизоляции перегородок SoundGuard, типов: Базис, Оптима, Премиум, Аква.

Выпускаемые по Альбому типовых технических решений (АТР).

Серийный выпуск

код ОКПД 2  
25.11.23код ТН ВЭД  
5603949000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ Показатели:

Потеря целостности по ГОСТ 30247.1-94 – Е (120); потеря теплоизолирующей способности по ГОСТ 30247.1-94 – I (120).

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45) (непожароопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № ИЛ07-28902, ИЛ07-28903, ИЛ07-28904, ИЛ07-28905 от 12.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ07



Проверка подлинности сертификата соответствия

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 23499-2022 Материалы и изделия строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические условия

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 15.01.2024 по 14.01.2029

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации